КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. Цар Асен № 1,тел./факс: 02/980 93 15
тел./факс:02/980 93 24;e-mail: kab1@abv.bg; www.kab.bg

CHAMBER OF ARCHITECTS IN BULGARIA

1000 SOFIA, 1 Tsar Asen Str. tel./fax: +359 2/980 93 15
tel./fax: +359 2/980 93 24; e-mail: kab1@abv.bg; www.kab.bg

Изх. № 109/13.08.2012 г.

ДО **АРХ. ТЕОДОР ТОДОРОВ**
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН СРЕДЕЦ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО **АРХ. РУМЕН РУСЕВ**

ОТНОСНО: Запитване от арх. Румен Русев – наш вх. № ВК 239/10.08.2012 г. относно Част „Пожарна безопасност"

УВАЖАЕМИ АРХ. ТОДОРОВ,

УВАЖАЕМИ АРХ. РУСЕВ,

Относно Част „Пожарна безопасност":

Част „Пожарна безопасност" се разработва от проектантите по части „Архитектура", „Конструкции", „ОВК инсталации", „ВК инсталации" „ЕЗЕО И СИС – Електроинсталации", за които се представят Удостоверения за пълна проектантска правоспособност в областта на признатата им от КАБ и КИИП професионална квалификация.

Избраните специалисти имат квалификация да изработят съответните части от инвестиционния проект по част „Пожарна безопасност", с обхват и съдържание, определени с чл.4 и с Приложение № 3 на „Наредба № Із-1971/ 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар"

В „Указания за прилагане на Наредба № Із-1971 / 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" на Министерство на вътрешните работи рег. № ПО-ПС-1227 от 26.11.2010г., издадени по молба от Министъра на МРРБ изх. №90-05-2471 от 22.11.2010г. до Директора на Дирекция „Пожарна безопасност и спасяване" при МВР - стр. 2 е записано:

„.....В наредбата не са заложени изисквания, определящи проектантската и техническата правоспособност на физическите лица, които изготвят част „Пожарна безопасност". Условията и редът за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност в инвестиционното проектиране са определени със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране..." *(Приложение № 1).*

Съгласно чл. 7 ал. 7 на ЗКАИИП (Обн. ДВ. бр. 20/2003г..... изм. и доп. ДВ бр. 28/2009 г., цитирам:

„ (7) (ДВ. бр. 28/2009г.) „Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. Цар Асен № 1,тел./факс: 02/980 93 15
тел./факс:02/980 93 24;e-mail: kab1@abv.bg; www.kab.bg

CHAMBER OF ARCHITECTS IN BULGARIA

1000 SOFIA, 1 Tsar Asen Str. tel./fax: +359 2/980 93 15
tel./fax: +359 2/980 93 24; e-mail: kab1@abv.bg; www.kab.bg

инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им....." *(Приложение № 2)*

Имайки предвид посочените по-горе нормативни документи и „Указания за прилагане на Наредба № Із-1971 / 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" на МВР рег. № ПО-ПС-1227 от 26.11.2010г.,, **считаме, че посочените специалисти с пълна проектантска правоспособност имат квалификация и правоспособност да изработят съответна част (раздел) от инвестиционния проект по част „Пожарна безопасност" и да комплектоват като екип инвестиционния проект по част „Пожарна безопасност".**

Към настоящото обяснително писмо прилагаме:

1. „Указания за прилагане на Наредба № Із-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" на Министерство на вътрешните работи рег. № ПО-ПС-1227 от 26. 11. 2010г., издадени по молба от Министъра на МРРБ изх. №90-05-2471 от 22.11.2010г. до Директора на Дирекция „Пожарна безопасност и спасяване" при МВР - стр. 2 *(Приложение № 1)*
2. Извадка от ЗКАИИП - чл. 7 ал. 7 на ЗКАИИП (Обн. ДВ. бр. 20/2003г..... изм. и доп. ДВ. бр. 28/2009г.) – *(Приложение № 2)*

С уважение,

АРХ. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ

АРХ.ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Изх. № 90-05-2471
от 22.11.2010 г.

ДО
ГЛ. КОМИСАР Н. НИКОЛОВ
ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"
ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ул. "Пиротска" № 171 А
гр. София

Относно: Съгласуване на Указания за прилагането на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

На основание § 6 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.) министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласува указанията, дадени от директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" при Министерството на вътрешните работи в писмо № I-35425 от 15.11.2010 г.

Приложение: Указания за прилагането на Наредба № Із-1971 от 2009 г.

С уважение,
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
Министър на регионалното
развитие и благоустройството

гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий" 17-19
тел. 94 059, факс 987 25 17
www.mrrb.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

рег. №10-1025 Екз. № .....
Дата: 26.11.....2010 г.

УКАЗАНИЯ

за прилагането на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Във връзка с постъпили запитвания и искания за становище по конкретни текстове от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Наредба № Із-1971 от 2009 г.) и на основание § 6 от преходните и заключителните й разпоредби, Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБС – МВР), съгласувано с Министъра на регионалното развитие и благоустройството дава следните указания:

I. По областта на приложение на наредбата

Наредба № Із-1971 от 2009 г. влезе в сила на 05.6.2010 г. С нея са определени изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност (ПБ) на строежите съгласно изискванията на чл. 169, ал.1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във всички фази на инвестиционните проекти. Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до влизането й в сила. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята датата на внасяне на инвестиционните проекти за одобряване от компетентен орган. За започнато производство се смята и наличието на одобрен идеен инвестиционен проект. Съгласно чл. 139, ал. 2 от ЗУТ, възложителят преценява кои фази и части от инвестиционните проекти да договори, в съответствие със спецификата на строежа, за да бъдат изпълнени условията за успешното изпълнение на инвестиционното намерение, в т.ч. изискванията на чл. 142, ал. 4 и 5, чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ. Възложителят възлага на проектанта изработването на тези части на инвестиционните проекти, с които се доказва съответствието на строежа със съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, респ. с нормативните изисквания, приложими към съответния вид строеж. В чл. 3, ал. 1 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.), в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните строежи, са посочени видовете

проектни части, които могат да се включат в обхвата на инвестиционните проекти. В т. 5 от същата алинея е посочена част „Пожарна безопасност", чийто обхват и съдържание са определени с чл. 4 и с приложение № 3 на Наредба № Із-1971 от 2009 г.

В наредбата не са заложени изисквания, определящи проектантската и техническата правоспособност на физическите лица, които изготвят част „Пожарна безопасност". Условията и редът за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност в инвестиционното проектиране са определени със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

II. По конкретни текстове от наредбата

1. При определяне на допустимата етажност на строежите таблица 4 и таблица 5 към чл. 13 се прилагат заедно.

2. Изискванията за строежи от класове Ф1 - Ф5 на ред 4 от таблица 7 към чл. 14 се прилагат, когато няма конкретни изисквания в останалите редове.

3. Изключението в забележка № 1 към таблица 7 към чл. 14, ал. 11 се допуска при обосновано проектно решение.

4. По смисъла на чл. 19 помещенията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (складови и производствени) се отделят от всички помещения от класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 с брандмауер. Всички помещения от класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 се отделят помежду си с пожарозащитни стени по смисъла на чл. 22. Всички помещения от категория на пожарна опасност от Ф5А до Ф5Д се отделят помежду си с пожарозащитни стени по смисъла на чл. 22.

5. В чл. 19, ал. 2, т. 3, е посочено, че брандмауерите могат да се използват за намаляване минималните разстояния между сгради и съоръжения, като конкретните изисквания са определени в чл.406.

6. Изискването за отделяне на фоайето (коридора или прохода) по чл. 37, ал. 1, т. 2, се отнася за случаите, в които се изисква отделяне на стълбищната клетка от обема на помещенията на строежа съгласно чл. 47, ал. 3.

7. „Димозащитна самозатваряща се врата", по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 2, е врата, за която е удостоверен допълнителен критерий за огнеустойчивост съгласно чл. 9, ал. 5, обозначен със символа „S" – способност на елемент от конструкцията на строежа за намаляване или предотвратяване на преминаването на газове или дим от едната към другата му страна.

8. В случаите по чл. 43, ал. 7, чл. 47, ал. 1 и чл. 47, ал. 3, дължината на евакуационния път се изчислява без дължината в стълбищната клетка. При определяне на дължината на евакуационен път по чл. 44, ал. 3, не се отчита дължината на участъка в стълбището.

9. Вратите по смисъла на чл. 43, ал. 11 се приемат за евакуационни, когато за тях са изпълнени изискванията по чл. 43, ал. 10.

10. Изискването на чл. 46 се отнася за всички сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1.1, както и за сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф3.5, когато те са предназначени за хора в неравностойно положение.

11. По смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, сградите и помещенията от класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф4 се приравняват към категория Ф5В, когато в тях се употребяват и съхраняват материали, определени за категория по пожарна опасност Ф5В в таблица 2 към чл. 8.

12. По смисъла на чл. 50, ал. 1, естествено осветени стълбища са стълбища, чиято минимална площ на остъклението за всеки етаж е не по-малко от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка.

13. Изискването по чл. 52, ал. 2, т. 1 е определящо за широчината на стъпалото в най-тясната му част, а не обозначеното на фиг. 8 към чл. 52.

14. При прилагането на чл. 54, ал. 5, се използват стандартните габарити на носилка с лежащ в нея човек съгласно БДС EN 1865:2003.

15. Изискванията по чл. 56 се прилагат в допълнение на изискванията по чл. 3, ал. 1.

16. Изискванията по чл. 57, ал. 1 и чл. 160 се отнасят за котлите, посочени в чл. 152, ал. 2.

17. Изискванията на глава девета „Димо- и топлоотвеждане" се прилагат за сгради и помещения, чиито площи между пожарозащитните стени и плътност на топлинното натоварване попадат в обхвата на критериите на таблица 14 към чл. 122.

18. При наличие на аварийна вентилация по смисъла на чл. 84, която изпълнява всички изисквания на глава девета „Димо- и топлоотвеждане", не е необходимо да се изгражда допълнителна вентилационна система за отвеждане на дима и топлината.

19. В чл. 126 , ал.1, т. 3 – 5, изразът "и др." да се разбира за цитираните класове по функционална опасност за съответната точка, във връзка със забележка 3 към Таблица 1.

20. Чл. 153 ал. 1 да се разбира по следния начин: „Металните комини се проектират на разстояние най-малко 1,5 пъти диаметър на комина, но не по-малко 0,3 m от елементите на сградата, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън D – F."

21. В таблица 17 към чл. 174, за сгради от I и II степен на огнеустойчивост от категория по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д с обем до 3000 m3 между брандмауерите, както и за сгради с метална незащитена конструкция от категория по пожарна опасност

Ф5Г и Ф5Д с обем до 3000 m3 между брандмауерите, не се изискват водни количества за външно пожарогасене.

22. Изискванията по чл. 190 и чл. 194 се прилагат в съответствие с изискванията, определени в чл. 20, ал. 2 от Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

23. Член 199, ал. 1, таблица 19, т. 3(а) се отнася за складове от клас на функционална пожарна опасност (Ф5.2) и с площ до 200 m2, встроени в сгради с изискваща се съгласно чл. 193 вътрешна водопроводна инсталация за пожарогасене, когато със съществуващата (проектираната) водопроводна инсталация за пожарогасене не се изпълнява изискването на чл. 198, ал. 1 по отношение на складовете.

24. По смисъла на чл. 270 и таблица 27 към чл. 271, експлозивната смес на метан (природен газ) се приравнява към група на взривяемост IIA.

25. В чл. 319, ал. 3 изискването за минимална огнеустойчивост EI 180 на стените на вътрешните стълбища в строежи от IV група следва да се прилага в случаите, когато стълбището граничи с помещения, в които се използват и/ или съхраняват горими течности и газове, леснозапалими течности и твърди горими вещества.

26. По смисъла на раздел XXI от глава петнадесета „Изисквания за складове за втечнени горими газове от III категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2, „бутилки" са съдове с вместимост до 150 l, „транспортируеми резервоари" са съдове от 150 до 1000 l, а „резервоари" са съдове с обем над 1000 l. За бутилките и транспортируемите резервоари следва да се изпълняват изискванията на цитирания раздел.

27. Допуска се разполагането на повече от един резервоар в един саркофаг при спазване на максималната единична и обща вместимост, съгласно чл. 627.

28. Комплексна автоснабдителна станция, по смисъла на чл. 611, е всяка автоснабдителна станция с повече от един вид гориво по чл. 611, т. 1, 2 и 3.

29. Изискванията по чл. 656, ал. 2, т. 1 - 5 се отнасят и за едноетажни гаражи, изградени от стоманена незащитена конструкция.

30. В чл. 658, т. 1 под „открити" гаражи да се разбира „отворени" гаражи, по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на наредбата.

31. Изискванията по чл. 659, ал. 1, т. 1 се прилагат заедно с изискванията на раздел XV „Гаражни рампи" от Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, като при еднопосочна евакуация в случай на пожар следва да бъде осигурена техническа възможност за евакуация на автомобилите навън.

32. Определението „високи сгради” в чл. 14, чл. 25, чл. 71, чл. 74, чл. 195, чл. 199, чл. 320, таблица 36 и приложение № 1 означава „строежи с височина над 28 метра”.

33. Помещенията за масово събиране на хора съгласно чл. 160, чл. 472 и таблица 44 към чл. 472 са помещения, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 50 човека.

34. Приема се, че евакуационен изход води към зона, в която хората не са изложени на опасност от пожар (безопасна зона, съгласно чл. 39, ал. 1, чл. 41, ал.6 и чл. 314, ал. 3,), когато евакуацията се осъществява през вход през открита въздушна зона по чл. 325, ал. 2 или пожарозащитно преддверие по чл. 25 към съседен пожарен сектор с независими пътища за евакуация.

ДИРЕКТОР НА
ГД „ПБС” – МВР
ГЛ. КОМИСАР:
(инж. Н. НИКОЛОВ)

СЪГЛАСУВАНО С МРРБ:
с писмо рег. № 90-05-2471/22.11.2010 г.

ЗАКОН

за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(Обн., ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.; изм., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 14.04.2009 г.)

……..

Глава трета
ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОПОСОБНОСТ. ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ. ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2006 г.)

……..

7) (Изм., ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. Ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само за изработване на проекти на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти за паркове, градини, озеленени площи, градински и паркови елементи, както и на инвестиционни проекти по част "Паркоустройство" за строежи от всички категории. Урбанистите с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само в устройственото планиране.

Становище на КАБ

http://kab.bg/a/nav/news/item/399
http://kab-sofia.bg/novini/saobshteniya-2/736-stanovishte-na-kab-otnosno-pbz

16 /03 /2012

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Правото на архитектите с призната пълна проектантска правоспособност да изготвят : "Проект за безопасност и здраве"

В отговор на постъпило писмо от 06.10.2011 г. от проектант с пълна проектантска правоспособност относно изготвяне на проект за безопасност и здраве от архитекти с призната ППП.

На основания:

- чл.5 т.6 от ЗКАИИП КАБ има право да изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
- чл. 5 т.7 и т. 9 от Устава на КАБ, функция на Камарата е да създава правила за упражняване на професията като издава наредби, правилници и др. документи, касаещи професионалната дейност на архитектите.
- чл. 5. (3) т.1 буква "б" от Наредба №2 /2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. попр., бр. 98 от 2004 г. изм., бр. 102 от 2006 г.), функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват от лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);

Камарата на архитектите в България потвърждава правото на архитектите с призната ППП да изготвят и подписват "Проект за безопасност и здраве" като част от цялостния инвестиционен проект за обекти от трета до пета категория.

Председател на КАБ
арх. П. Йовчев